



JELMAGYARÁZAT

- L1 60x60 cm-es álmennyezeti, LED panel lámpatest, 36 W, 3000 lm, IP20 SIMOTRADE ST PANEL
- L2 LED-es álmennyezeti mélysugárzó 10 W, 1100 lm, IP20 SIMOTRADE STAS-N LED 1100
- L3 LED-es álmennyezeti mélysugárzó 19 W, 2000 lm, IP20, SIMOTRADE STAS-N LED 2000
- L4 LED-es álmennyezeti mélysugárzó 19 W, 2000 lm, IP20, invernel SIMOTRADE STAS-N LED 2000
- L5 LED-es álmennyezeti mélysugárzó 10 W, 1100 lm, IP20 SIMOTRADE STAS-10 LED-1100
- L6 LED-es álmennyezeti mélysugárzó 10 W, 1100 lm, IP20, invernel SIMOTRADE STAS-10 LED-1100
- L7 LED-es álmennyezeti mélysugárzó 19 W, 2000 lm, IP20 SIMOTRADE STAS-19 LED-2000
- L8 LED-es álmennyezeti mélysugárzó 10 W, 1100 lm, IP65 SIMOTRADE STAS-10 IP65 LED-1100
- L9 LED-es álmennyezeti mélysugárzó 19 W, 2000 lm, IP65 SIMOTRADE STAS-19 IP65 LED-2000
- L10 120x30 cm-es álmennyezeti, LED lámpatest, 36 W, 5200 lm, IP40 SIMOTRADE STAL-G-236 IP40 LED 5200 VZ
- L11 120x30 cm-es álmennyezeti, LED lámpatest, 36 W, 5200 lm, IP40, invernel SIMOTRADE STAL-G-236 IP40 LED 5200 VZ
- L12 Beléri SMD LED szalag 4000K, 1760 lm, 19.2 W, a szükséges tápegységekkel tartószerkezettel, az álmennyezet fölött
- L13 60x60 cm-es álmennyezeti, LED lámpatest, 36 W, 5200 lm, IP40 SIMOTRADE STAL-G-418 IP40 LED 5200
- L14 Kültéri lámpatest mennyezeten IP54, E27 foglalat, 10 W-os LED lámpával SIMOTRADE ST-TL 2902
- L15 Kültéri lámpatest oldalfalban IP54, E27 foglalat, 10 W-os LED lámpával SIMOTRADE ST-TL 2903
- L16 Mennyezeti, LED lámpatest, 25 W, 4400 lm, IP20 SIMOTRADE PL-128 LED 4400 SL
- L17 Bútorlap megvilágító, LED lámpatest, 10 W, 950 lm, IP20 SIMOTRADE ST-10 LED 950
- L18 Kijáratmutató lámpatest, álmennyezetben, plexin elhelyezett egyoldali matricával, készenléti üzemi, 90° 2x1 W, 60 lm, SIMOTRADE EL-2-LED
- L19 Kijáratmutató lámpatest, álmennyezetben, plexin elhelyezett kétoldali matricával, készenléti üzemi, 90° 2x1 W, 60 lm, SIMOTRADE EL-2-LED
- ONTAPADÓS utámvilágító matrica a fára ragasztva, szm: 2.0 m Dugor 310/30, 310/31, 310/52
- Egypólusú, szülysztelt kapcsoló, szm: 1,10 m, pld. Legrand Galea 7758 01
- Kétpólusú, szülysztelt kapcsoló, szm: 1,10 m, pld. Legrand Galea 7758 02
- Egypólusú, szülysztelt nyomó, szm: 1,10 m, pld. Legrand Galea 7758 11
- Szülysztelt csallár kapcsoló, szm: 1,10 m, pld. Legrand Galea 7758 05
- Szülysztelt váltó kapcsoló, szm: 1,10 m, pld. Legrand Galea 7758 06
- Szülysztelt kettős váltó kapcsoló, szm: 1,10 m, pld. Legrand Galea 7758 08
- Fényérzékelő (alkonykapcsoló tartozéka)
- Kültéri mozgásérzékelő Legrand 0489 31

- TJ Tűzjelző központ csatlakozó hely - tűzjelző terv szerint
- RI Riasztó központ csatlakozó hely - gyengeáramú terv szerint
- KEZ Készülék csatlakozó hely - építész terv szerint
- KNY Kapunyitó csatlakozó hely - építész terv szerint
- HM Hőlétes munkaszalag (230 V, 0,29 kW) csatlakozó hely - konyhatechnológiai terv szerint
- T Tűzjelző (400 V, 9 kW) csatlakozó hely - konyhatechnológiai terv szerint
- JU Játékszoba csatlakozó hely, Műds100x10+SK - tovább vezetés, kert terv szerint
- SZ Szeleltetés működtető képtőlusú, szülysztelt kapcsoló, piros kerettel szm: 1,10 m, pld. Legrand Galea 7758 02
- FL 230 V-os, 2p-f szülysztelt dugaszoló aljzat, fagyaszto láda részére, szm: 0,50 m Legrand Galea 7759 21
- AD Alivent Domekt szellőzőgép (230 V, 1,17 kW) csatlakozóhely a padlástérben - gépész terv szerint
- AD-SZ A-D szellőzőgép szabályzó csatlakozóhely (MILLIYSLCY-JZ 4x0,5)a padlástérből - gépész terv szerint
- HF-V Hőlés-fűtés vezérlő csatlakozóhely - gépész terv szerint
- HF-R Hőlés-fűtés rélemodul csatlakozóhely, az osztó-gyűjtőn - gépész terv szerint
- V Hőlés-fűtés vezérlőegység csatlakozóhely, az osztó-gyűjtőn Legrand Galea 7759 21 - gépész terv szerint
- EV1 Elszívó ventilátor (230 V, 20 W) csatlakozóhely, programkapcsolóval működtetve - gépész terv szerint
- EV2 Elszívó ventilátor (230 V, 9 W) csatlakozóhely, a gyermekmosdó világítási kapcsolójáról működtetve - gépész terv szerint
- 230 V-os, 2p-f szülysztelt dugaszoló aljzat, gyermekvédelemmel szm: 0,40 m Legrand Galea 7710 63
- 2 db 230 V-os, 2p-f szülysztelt dugaszoló aljzat, sorható keretben, gyermekvédelemmel szm: 1,10 m Legrand Galea 7759 21
- 3 db 230 V-os, 2p-f szülysztelt dugaszoló aljzat, sorható keretben, gyermekvédelemmel szm: 0,40 m Legrand Galea 7710 63
- 230 V-os, 2p-f szülysztelt dugaszoló aljzat, sorható keretben, szm: 1,70 m Legrand Galea 7759 21
- 2 db 230 V-os, 2p-f szülysztelt dugaszoló aljzat, sorható keretben, szm: 1,70 m Legrand Galea 7759 21
- 2 db hűzőszindrós, szüly nyomó, csengőjel, jelzőfényjel, terakotta kerettel szm: 0,3 és 1,00 m Legrand Galea 7758 16
- Váltóerőátalakító, szüly nyomó, terakotta kerettel Legrand Galea 7758 16

Megjegyzések:
 - A lámpatestek jelölésében a jelmagyarázat szerinti lámpatest jele (L), utána az elosztó szerinti áramkört száma, illetve adott esetben a kapcsolási körök száma szerepel.
 - A világítási kapcsolók azonosítása a lámpa jel (L) után az elosztó szerinti áramkört száma.
 - A dugaszoló aljzatok áramkörti közeledése a dugalj jel (D) után következni áramkört szám szerint történjen.
 - Vezeték földelés, vagy falon történő átvételénél esetén a földem illetve a fal tűzvédelmi osztályával és tűzállósági határértékével megegyező tűzálló tömlőt kell alkalmazni.
 - A tervekben szereplő anyagmennyiségeket és berendezéseket, tervezési jóváhagyással, azonos műszaki specifikációval rendelkezéssel helyettesíteni lehet.
 - A terv egyfűt kezelendő a vonatkozó szakági tervekkel.

BARAKK MÉRNÖKI IRODA	Megrendelő: Jászényszaru Város Önkormányzata	Értékelő helye: 5126 Jászényszaru, Kossuth Lajos u. 2. hrsz.: 478
	Tervező neve: FÖLDZINT_1 ERŐSÁRAMÚ ALAPRAJZ	Lépték: M=1:50
Dátum: 2016. augusztus 1.	Munkatárs: Kovács László	Dátum: 2016. augusztus 1.