



JELMAGYARÁZAT

- AA Airvent Altiplek légkezelő (230 V, 0,9 kW) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- FH Galetti kompakt folyadékűtő (230 V, 5 kW) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- HÜ-SZ Hűtési szabályzó blokk (230 V, 0,2 kW) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- PF-SZ Padlófűtés szabályzó blokk (230 V, 0,2 kW) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- LT-SZ Légtechnika szabályzó blokk (230 V, 0,2 kW) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- HŐSZ Geowatt hőszivattyú (400 V, 12 kW) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- Tüzeseti főkapcsoló, NM tokozott vész-ki nyomógomb a FŐ eo és a hőszivattyú főkapcsolójához
- Hőszivattyú főkapcsoló, DPX160, 3P, I<sub>n</sub>=25 A, I<sub>cu</sub>=25 kA, munkaáramú kioldóval, plombálható dobozban, Legrand 4200 41+4210 16+0921 38
- OBO 1809 potenciálkiegénylítő sín
- ▬ OBO 213/2500/DIN, 2,5 m hosszú keresztföldelő, OBO 5001 DIN-FT csatlakozó kapoccsal
- ▬ Szivattyú csatlakozóhely leválasztó kapcsolóval (MűII/MTK 3x1,5). Kétpólusú, falon kívüli csatlakozó+II.s+f dugalj közös dobozban, IP55 szm:1,40 m, pld. Legrand Plexo 0695 30+0695 71+0696 72
- KS1 Keringető szivattyú (230 V, 190 W) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- KS2 Keringető szivattyú (230 V, 30 W) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- KS3 Keringető szivattyú (230 V, 120 W) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- KS4 Keringető szivattyú (230 V, 45 W) csatlakozóhely - gépész terv szerint
- H Hőmérséklet érzékelő, csatlakozó hely (MűII/YSLCY-JZ 2x0,5) - gépész terv szerint
- M Motoros szelep, csatlakozó hely (MűII/MTK 4x1,5) - gépész terv szerint

TOVÁBBI JELMAGYARÁZATOT LÁSDA Ge-1 TERVLAPON !

Fogyasztásmérés (FM)  
BJM-160-N-3/3-SZ-FF

Megrendelő: <b>Jászényszaru Város Önkormányzata</b> 5126 Jászényszaru, Szabadság tér 1.	Építés helye: <b>5126 Jászényszaru, Kossuth Lajos u. 2. hrsz.: 478</b> Rajzszám: <b>Ge-2</b>	<b>3 CSOPORTOS BŐLCSŐDE ÉPÍTÉS</b> <b>KIVITELI TERVE</b>
Terv címe:	Lépték: <b>M=1:50</b>	<b>FÖLDSZINT_2 ERŐSÁRAMÚ ALAPRAJZ</b>
Tervlap neve:	Munkaszám: <b>1010/2016</b>	Dátum: <b>2016. augusztus</b>



Szakági tervező:  
**Kovács László**  
 Villamosmérnök  
 V 10-0339