

JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos u. 2, hrsz: 478
3 csoportos bölcsőde
Főelosztó (FŐ eo)

Jelmagyarázat

B	DX 6 A "B" kismegszakító Legrand 4074 29	K25	Moduláris kapcsoló 25 A, 3p, Legrand 0221 10 + 0222 55
C	DX 10 A "B" kismegszakító Legrand 4074 30	K32	Moduláris kapcsoló 32 A, 3p, Legrand 0221 30 + 0222 55
D	DX 13 A "B" kismegszakító Legrand 4074 31	TS63	DPX 63 A, 3p terhelésszakaszoló, Legrand 0266 30 + 0266 86
E	DX 16 A "B" kismegszakító Legrand 4074 32	TF-N	Túlfeszültség levezető, 4p Legrand 0039 23
F	DX 20 A "B" kismegszakító Legrand 4074 33	IMP	Moduláris impulzusrelé, 230 V, 1P, 16 A, Legrand 4124 00
G	DX 25 A "B" kismegszakító Legrand 4074 34	ÁK	Moduláris átkapcsoló Legrand 0046 58
H	DX 32 A "B" kismegszakító Legrand 4074 35	AL	Moduláris alkonykapcsoló Legrand 0037 23
I	DX 40 A "B" kismegszakító Legrand 4074 36	Fé	Fényérzékelő (alkonykapcsoló tartozéka)
I _{50kA}	DX 40 A, 4p, "C", 50 kA kismegszakító Legrand 4101 78	ÁV2p13	Moduláris, kombinált áram-védőkapcsoló 2p, 13 A, "B", 30 mA Legrand 4109 64
J	DX 50 A "B" kismegszakító Legrand 4074 37	ÁV	100/5 A, P0,5, 5 VA-es áramváltó
		ÁM	AMP AC 5 A, árammérő
		VMÁ	Volt-mérő átkapcsoló SL 602
		VM	Voltmérő VLT 0-500 V, 3 mA
		JL	Jelzőlámpa, 230 V, fehér

Feszültség:3x230/400 V; Beépített/egyidejű teljesítmény: 60/20 kW; Érintésvédelem: Nullázás (TN-S)

Szekrény típusa:Legrand XL400 fali elosztószekrény ajtóval; Betáplálás:Alsó; Elvezetések:Felső; Védettség:IP 40



Tervszám :

T010/2016

Dátum :

2016. augusztus

Tervezett létesítmény :

3 csoportos bölcsőde
 Jászfényszaru, Kossuth u. 2, hrsz: 478

Rajzszám :

Ge-5

Tervező :

Kovács László
 villamosmérnök VT-10-0339

Alíírás :

Rajz megnevezése :

Főelosztó (FŐ eo)

Lapszám :

1/3