

**JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos u. 2, hrsz: 478**  
**3 csoportos bölcsőde**  
**Bölcsőde elosztó (BÖ eo)**

**Jelmagyarázat**

B	DX 6 A "B" kismegszakító Legrand 4074 29	K25	Moduláris kapcsoló 25 A, 3p, Legrand 0221 10 + 0222 55
C	DX 10 A "B" kismegszakító Legrand 4074 30	K32	Moduláris kapcsoló 32 A, 3p, Legrand 0221 30 + 0222 55
D	DX 13 A "B" kismegszakító Legrand 4074 31	TS63	DPX 63 A, 3p terhelésszakaszoló, Legrand 0266 30 + 0266 86
E	DX 16 A "B" kismegszakító Legrand 4074 32	TF	Túlfeszültség levezető, 4p Legrand 0039 33
F	DX 20 A "B" kismegszakító Legrand 4074 33	IMP	Moduláris impulzusrelé, 230 V, 1P, 16 A, Legrand 4124 00
F <sub>C</sub>	DX 20 A "C" kismegszakító Legrand 4076 41	ÁK	Moduláris átkapcsoló Legrand 0046 58
F <sub>25Ka</sub>	DX 20 A, 4P, "C", 25kA kismegszakító Legrand 4097 95	AL	Moduláris alkonykapcsoló Legrand 0037 23
G	DX 25 A "B" kismegszakító Legrand 4074 34	Fé	Fényérzékelő (alkonykapcsoló tartozéka)
H	DX 32 A "B" kismegszakító Legrand 4074 35	ÁV2p13	Moduláris, kombinált áram-védőkapcsoló 2p, 13 A, "B", 30 mA Legrand 4109 64
I	DX 40 A "B" kismegszakító Legrand 4074 36		
J	DX 50 A "B" kismegszakító Legrand 4074 37		

Feszültség:3x230/400 V; Beépített/egyidejű teljesítmény: 20/10 kW; Érintésvédelem: Nullázás (TN-S)

Szekrény típusa:Legrand XL160 süllyesztett elosztószekrény; Betáplálás:Felső; Elvezetések:Felső; Védettség:IP 40



Tervszám :

T016/2016

Dátum :

2016. augusztus

Tervezett létesítmény :

3 csoportos bölcsőde  
 Jászfényszaru, Kossuth u. 2, hrsz: 478

Rajzszám :

Ge-7

Tervező :

Kovács László  
 villamosmérnök VT-10-0339

Aláírás :

Rajz megnevezése :

Bölcsőde elosztó (BÖ eo)

Lapszám :

1/3