



JELMAGYARÁZAT

- L20 Ovális hajólámpa a fogópárokra IP44, E27 foglalat, 10 W-os LED lámpával Legrand 0604 05
- AD Airvent Domekt szellőzőgép (230 V, 1,17 kW) csatlakozóhely - gépész terv szerint, leválasztó kapcsoló + II.s+f dugalj közös dobozban, IP55 szm:1,40 m, pld. Legrand Plexo 0695 30+0695 71+0696 72

Megjegyzések:

- A lámpatestek jelölésében a jelmagyarázat szerinti lámpatípus jele (L), utána az elosztó szerinti áramkör száma, illetve adott esetben a kapcsolási körök száma szerepel.
- A világítási kapcsolók azonosítása a lámpa jel (L) után az elosztó szerinti áramköri szám, illetve adott esetben a kapcsolási kör száma alapján történik.
- Vezeték földemen, vagy falon történő átvezetése esetén a földém illetve a fal tűzvédelmi osztályával és tűzállósági határértékével megegyező tűzgátló tömitést kell alkalmazni.
- A tervlapon szereplő anyagminőségeket és berendezéseket, tervezői jóváhagyással, azonos műszaki specifikációval rendelkezőkkel helyettesíteni lehet.
- A terv együtt kezelendő a vonatkozó szakági tervekkel.

	Megrendelő: Jászfényszaru Város Önkormányzata 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.	Építés helye: 5126 Jászfényszaru, Kossuth Lajos u. 2. hrsz.: 478 Rajzszám:	Ge-3
	Terv címe: 3 CSOPORTOS BŐLCSŐDE ÉPÍTÉS KIVITELI TERVE	Tervlap neve: PADLÁSTÉR ERŐSÁRAMÚ ALAPRAJZ	Lépték: M=1:100
Szakági tervező: Kovács László V 10-0339			